



幹線リスト			
系統番号	敷設区間	敷設区間	配線種別・サイズ
<div><div></div><div>L-1</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → LP-1	配管配線撤去 配管配線残置	既設 1V60 <sup>2</sup> ×3 (51)
<div><div></div><div>L-2</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → 外灯用分電盤	配管配線撤去 配管配線残置	既設 1V22 <sup>2</sup> ×3 +E5. 5 <sup>2</sup> (31)
<div><div></div><div>L-3</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → LP-1	配管配線撤去 配管配線残置	既設 1V14 <sup>2</sup> ×3 +E14 <sup>2</sup> (31)
<div><div></div><div>P-1</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → P-1	配管配線撤去 配管配線残置	既設 1V22 <sup>2</sup> ×3 +E14 <sup>2</sup> (39)
<div><div></div><div>P-2</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → LP-1	配管配線撤去 配管配線残置	既設 1V100 <sup>2</sup> ×3 (63)
<div><div></div><div>P-3</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → LP-1	配管配線撤去 配管配線残置	既設 1V60 <sup>2</sup> ×3 (51)
<div><div></div><div>P-4</div></div>	QB → P. BOX P. BOX → 屋外開閉器端	配管配線撤去 配管残置 配管撤去	既設 1V22 <sup>2</sup> ×3 +E5. 5 <sup>2</sup> (39)

- 1

AP-1 エアポンプ 2.2KW  
CV3. 5<sup>2</sup>→4C (1C:E) (25)  
ケーブル残置、配管残置
- 2
- AP-2 エアポンプ 5.5KW
- 
- CV5. 5
- <sup>2</sup>
- 4C (1C:E) (31)
- 
- ケーブル残置、配管残置

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

- 1
- 吸収式冷凍水発生機
- 
- 14
- <sup>2</sup>
- ×3E14
- <sup>2</sup>
- (31)
- 
- 配線撤去、配管残置

2

3

4

5