



標準工法 根切図 (S=1/100)

条件 ... 勾配 1 : 0. 5, 土被り1. 0m



ゴムシート	9
基礎CON	150
捨てCON	50
砕石	150

舗装⑦As	5
上層路盤 (M-40)	10
下層路盤 (ARC-40 (RC混合))	15

令和 4 年度	工事番号	建他(消)第 1 号
工事名	耐震性防火水槽(上ノ山)設置工事	
施工場所	小千谷市 上ノ山 4丁目 地内	
図面名	根切図	
作成年月日	令和4年4月26日	
縮尺	図示	
新潟県小千谷市		